



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОМБИНАТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ»

141802, Московская область, г. Дмитров, ул. Бирлово поле, д.32
8(495)984-51-69, 8(496)227-81-33

Документ о качестве железобетонных изделий № 878
«25» 05 2019г.

Изготовитель: ООО «КЖБИ» г. Дмитров, Бирлово поле, д. 32
8(495)984-51-69; 8(496)227-81-33

Объект: Езоров М.С.

Наименование и марка: Сваи железобетонные С 40.15-3 = 40 шт
С 30.15-3 = 64 шт

Дата изготовления 20.03; 01.04; 12-18.05. 2019г.

Проектный класс бетона по прочности и требуемая прочность бетона в проектном возрасте В 25F200W8 28 сут. -327,4 кгс/см²

Отпускная прочность в % 100

Отпущено 104 шт.

Соответствует ГОСТ 13015-2012 «Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования», техническим условиям №581720-1-99178051-2018 «Сваи железобетонные сплошного квадратного сечения цельные и составные с ненапрягаемой арматурой. Сваи железобетонные с технологическим уклоном»

Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и цифровое значение $A_{эфф/Бк/кг}$ 1

Наименование, масса (объем добавки, (по готовому продукту) «Полипласт СП1»- 0,4%

Предприятие гарантирует, что прочность бетона (при хранении контрольных образцов в нормальных условиях ГОСТ10180-2012) достигнет требуемой прочности 327,4 кгс/см² в проектном возрасте бетона 28 сут. со дня изготовления изделий.

Начальник лаборатории
ООО «КЖБИ»



Г. Колюф - Оленникова В. Ю.